

Efni: Múrhúð fjölbýlishússins við Sindragötu 4A

Við íbúarnir viljum koma á framfæri kvörtun til söluaðila fasteignarinnar þ.e.a.s. Ísafjarðarbæjar vegna galla og vankanta á frágangi undir gluggum á fasteigninni þar sem vantar álfellur og hefur múrhúðin orðið fyrir skaða.

Bæði verktakinn Vestfirskir Verktakar, eftirlitsaðili byggingarinnar Samúel Orri Stefánsson og söluaðili múrhúðarinnar BM Vallá telja eindregið að það verði að laga þetta með því að setja álfellur (vatnsbretti) undir gluggana fyrir sumarlok til að fyrirbyggja stórfelldar skemmdir á múrhúðinni sem gæti orðið á örfáum árum.

Kostnaðaráætlun er undir 1.500.000 kr samkvæmt verktaka og eftirlitsaðila. Vestfirskir Verktakar eru tilbúnir að fara í þetta 2-3 daga verk í ágústmánuði n.k.

Við höfum fundað með Axel R. Överby og mun hann kynna þetta fyrir ykkur á bæjarráðsfundi.

*Tróndur Þórðarson  
formáður lívieflassesins*